

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정결과

측정일시	01월 07일				
측정장비종류	SARA-5100		측정장비수량	11대	
측정결과	시료번호	측정 지점	유량(L/분)	측정농도 (f/cc)	검출석면의 종류
	1	부지경계선(부지내 작업경계선)	10	0.002	백석면
	2	부지경계선(부지내 작업경계선)	10	0.001	백석면
	3	부지경계선(부지내 작업경계선)	10	0.001	백석면
	4	부지경계선(부지내 작업경계선)	10	0.003	백석면
	5	위생설비입구	10	0.002	백석면
	6	음압기	10	0.003	백석면
	7	음압기	10	0.002	백석면
	8	음압기	10	0.003	백석면
	9	폐기물반출구	10	0.005	백석면
	10	폐기물보관지점	10	0.002	백석면
	11	폐기물보관지점	10	0.002	백석면