



# 시 흥 시

새로운 시흥

수신 관내 교육시설

(경유)

제목 상수도 수질검사 결과 알림(관내 교육시설)

1. 귀 교육기관(학교, 유치원)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 수도법 제21조제2항 및 상수도과-15257(2020.10.30.)호와 관련하여 귀 교육기관에 공급 중인 상수도에 대한 수질안정성 확인을 위해 실시한 수질검사결과를 불임과 같이 알리니 업무에 참고하시기 바랍니다.
3. 또한 본 수질검사 성적서를 가정통신문, 교(원)내 게시판 등을 활용하여, 학생 및 학부모가 수돗물 수질에 대해 정보를 공유할 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

불임 수질검사 성적서(등기발송) 1부. 끝.

시 흥 시



주무관 백인찬 수도시설팀장 윤대용 상수행정팀장 대결 2020. 12. 1. 상수도과장 전결  
조명화

협조자

시행 상수도과-17097 (2020. 12. 1.) 접수

우 14998 경기도 시흥시 새재로 30, 시흥시맑은물사업소 (장현동) / www.siheung.go.kr

전화번호 031-310-6135 팩스번호 031-310-6149 / bic0310@korea.kr / 대국민 공개

시흥시 공직자 부조리 신고(<https://www.siheung.go.kr>) > 열린행정 > 청렴한시흥 > 부패신고



문서번호 : 20-11-0300      제 목 : 수질검사성적서 교부  
승인일자 : 2020년 11월 11일      받 음 : 시흥시청  
보 냄 : (주)다슬물환경연구소      받음주소 : 경기도 시흥시 새재로 30 (장현동, 연성동주민센터) 3층 맑은물 사업소  
담 당 : 정 보 민      전화번호 : 070-7097-0808

14998

## 시험 성적서

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다

시료명	수돗물 안심확인제	의뢰근거	수도법 제29조
의뢰인	함현초병설유치원	채수장소	경기도 시흥시 역전로 455 (정왕동, 함현초등학교 병설유치원)
접수번호	20-11-0300	검사목적	참고용
채수방법	직접채수	채수자	고성진 / (주)다슬물환경연구소 / 대리
채수일시	2020-11-06	접수일시	2020-11-06
		신고번호	

순번	검 사 항 목	수질 기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	0 CFU/ mL
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출
3	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.56 mg/L
5	경도	300 mg/L 이하	79 mg/L
6	동	1 mg/L 이하	불검출
7	색도	5 도 이하	1 도
8	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.3
9	아연	3 mg/L 이하	불검출
10	염소이온	250 mg/L 이하	18.5 mg/L
11	철	0.3 mg/L 이하	불검출
12	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
13	탁도	0.5 NTU 이하	0.06 NTU

판 정	적합
수질기준부적합항목	-

주식회사 다슬물환경연구소

